



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – OUTUBRO/2017

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	04/10/2017	172906000050	-	-	1,45	-	0,9	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	04/10/2017	172906000051	-	-	1,52	-	1,1	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	04/10/2017	172906000052	-	1,9	1,35	-	0,3	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	04/10/2017	172906000053	-	2,6	-	-	0,3	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. L° Riqueza	04/10/2017	172906000054	-	1,3	-	-	0,2	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Da L° Iracema e Serafini	04/10/2017	172906000055	-	0,6	-	-	0,2	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	25/10/2017	172906000056	-	0,8	2,11	-	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	25/10/2017	172906000057	-	1,9	0,23	-	0,3	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Da L° Miraguai	25/10/2017	172906000058	-	0,9	-	-	0,4	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	25/10/2017	172906000059	-	2,7	-	-	0,2	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	25/10/2017	172906000060	-	-	1,10	-	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	25/10/2017	172906000061	-	-	1,09	-	0,6	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 Uh  
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento  
SAC – Solução Alternativa Coletiva  
SAI – Solução Alternativa Individual  
( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.