



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – AGOSTO/2019

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN – Cambucica	27/08/2019	192906000057	-	2,3	0,25	-	0,3	Ausência	Ausência
SAI	*	27/08/2019	192906000058	-	-	-	-	2,8	Presença	Presença
SAI	*	27/08/2019	192906000059	-	-	-	-	32,0	Presença	Presença
SAC	Ass. L° Anta Gorda Alta	27/08/2019	192906000060	-	4,4	-	-	0,2	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do Lajeado Maragato	27/08/2019	192906000061	-	2,5	-	-	0,2	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. De Água de Anta Gorda Baixa e Progresso	27/08/2019	192906000062	-	8,3	-	-	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	27/08/2019	192906000063	-	0,9	0,40	-	0,6	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	27/08/2019	192906000064	-	-	0,41	-	0,4	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento

SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual

( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.