



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – FEVEREIRO/2020

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000001	-	0,5	1,03	-	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000002	-	0,6	0,79	-	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000003	-	0,5	0,86	-	0,6	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000004	-	0,5	0,60	-	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000005	-	0,5	0,67	-	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000006	-	-	0,78	-	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000007	-	-	1,02	-	0,3	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/02/2020	202906000008	-	-	1,03	-	0,4	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.