



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – ABRIL/2020

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	13/04/2020	202906000017	-	0,8	0,63	-	1,1	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	13/04/2020	202906000018	-	2,0	1,01	-	0,2	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. De Água da Cambucica	13/04/2020	202906000019	-	2,0	-	-	1,3	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. e De Produtores Rurais	13/04/2020	202906000020	-	0,4	-	-	0,3	Presença	Ausência
SAI	*	13/04/2020	202906000021	-	-	-	-	1,0	Presença	Presença
SAI	*	13/04/2020	202906000022	-	-	-	-	1,6	Presença	Presença
SAI	*	13/04/2020	202906000023	-	-	-	-	2,2	Presença	Presença
SAA	CASAN - Riqueza	13/04/2020	202906000024	-	0,9	0,78	-	0,7	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento

SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual

(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.