



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – MAIO/2020

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAC	Ass. Com. Da L° Conceição	19/05/2020	202906000025	-	0,3	-	-	0,2	Presença	Presença
SAI	*	19/05/2020	202906000026	-	-	-	-	8,7	Presença	Presença
SAI	*	19/05/2020	202906000027	-	-	-	-	0,9	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do Lajeado Maragato	19/05/2020	202906000028	-	2,5	-	-	0,4	Presença	Ausência
SAC	Ass. L° Anta Gorda Alta	19/05/2020	202906000029	-	3,9	-	-	0,2	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De Água De Anta Gorda Baixa e Progresso	19/05/2020	202906000030	-	2,3	-	-	1,2	Presença	Ausência
SAI	*	19/05/2020	202906000031	-	0,3	-	-	9,4	Presença	Presença
SAI	*	19/05/2020	202906000032	-	-	-	-	29,3	Presença	Presença

1 - máx. 15 UH
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.