



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Riqueza

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – ABRIL/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAC	Ass. Anta Gorda Alta	01/04/2014	1150	-	5,05	-	-	0,16	Presença	Ausência
SAC	Ass. L° Anta Gorda Alta	01/04/2014	1151	-	6,65	-	-	0,22	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De Água de Anta Gorda Baixa	01/04/2014	1152	-	6,85	-	-	0,22	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	01/04/2014	1153	-	0,63	1,76	-	0,16	Ausência	Ausência
SAI	*	01/04/2014	1154	-	0,07	-	-	8,75	Presença	Presença
SAI	*	01/04/2014	1155	-	0,08	-	-	1,10	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. Vila Nova	15/04/2014	1357	-	-	-	-	5,81	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De Jatai	15/04/2014	1358	-	-	-	-	2,93	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	15/04/2014	1359	-	-	-	-	0,72	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. da L° Iracema e Serafini	15/04/2014	1360	-	-	-	-	0,25	Presença	Ausência
SAC	Hidromineral Piscina Clube	15/04/2014	1361	-	-	-	-	0,91	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	15/04/2014	1362	-	-	1,32	-	0,53	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	29/04/2014	1530	-	-	-	-	0,15	Presença	Ausência
SAI	*	29/04/2014	1531	-	-	-	-	0,34	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. L° Iracema e Serafini	29/04/2014	1532	-	-	-	-	0,19	Ausência	Ausência
SAC	ASS. Com. De L° Riqueza	29/04/2014	1533	-	-	-	-	0,17	Presença	Ausência
SAC	Hidromineral Piscina Clube	29/04/2014	1534	-	-	-	-	0,24	Presença	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	29/04/2014	1535	-	-	1,12	-	0,30	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 Uh
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município.