



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – ABRIL/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN – Riqueza	14/04/2021	212906000027	-	0,6	0,77	7,5	0,2	Ausência	Ausência
SAC	Ass. do Poço L° São Pedro	14/04/2021	212906000028	-	0,1	-	7,7	0,3	Presença	Presença
SAI	*	14/04/2021	212906000029	-	0,2	-	8,0	10,5	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. do 43	13/04/2021	212906000030	-	2,6	-	8,7	0,3	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. de Iracema e Serafini	13/04/2021	212906000031	-	-	-	7,8	0,2	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. da L° Riqueza	13/04/2021	212906000032	-	-	-	8,9	0,2	Presença	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	13/04/2021	212906000033	-	2,3	0,86	8,5	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	14/04/2021	212906000034	-	-	0,85	7,5	0,2	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento

SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual

(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.