



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – OUTUBRO/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	05/10/2021	212906000075	-	0,9	2,08	6,5	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	05/10/2021	212906000076	-	-	1,52	6,5	0,4	Ausência	Ausência
SAC	Ass. do Poço de Vila Nova	05/10/2021	212906000077	-	0,3	-	7,1	1,0	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. de Água de Jataí	05/10/2021	212906000078	-	0,7	-	6,6	0,5	Presença	Presença
SAI	*	05/10/2021	212906000079	-	-	-	8,0	0,4	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. da L° Riqueza	05/10/2021	212906000080	-	1,1	-	8,0	0,3	Presença	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	05/10/2021	212906000081	-	2,0	0,98	7,9	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	05/10/2021	212906000082	-	-	1,78	6,5	0,3	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.