



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – SETEMBRO/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	22/09/2021	212906000067	-	0,7	0,53	6,6	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	22/09/2021	212906000068	-	0,6	0,52	6,6	0,3	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	21/09/2021	212906000069	-	0,5	0,53	6,9	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	21/09/2021	212906000070	-	-	0,36	6,9	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	22/09/2021	212906000071	-	-	0,61	6,6	0,3	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	21/09/2021	212906000072	-	1,6	1,16	8,1	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	21/09/2021	212906000073	-	1,8	1,17	8,1	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	21/09/2021	212906000074	-	-	1,32	8,1	0,3	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.