



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – NOVEMBRO/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAI	*	19/11/2014	2865	-	-	-	-	2,28	Presença	Presença
SAI	*	19/11/2014	2866	-	-	-	-	14,6	Presença	Presença
SAA	CASAN - Riqueza	19/11/2014	2867	-	-	1,28	-	0,84	Ausência	Ausência
SAI	*	19/11/2014	2868	-	-	-	-	3,08	Presença	Presença
SAI	*	19/11/2014	2869	-	-	-	-	0,50	Presença	Presença
SAI	*	19/11/2014	2870	-	-	-	-	0,73	Ausência	Ausência
SAI	*	26/11/2014	2995	-	0,04	-	-	1,24	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. L° Riqueza	26/11/2014	2996	-	1,50	-	-	0,72	Presença	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	26/11/2014	2997	-	0,90	1,06	-	1,70	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. L° Iracema e Serafini	26/11/2014	2998	-	0,67	-	-	0,36	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	26/11/2014	2999	-	3,27	-	-	1,00	Presença	Ausência
SAI	*	26/11/2014	3000	-	0,08	-	-	6,28	Presença	Presença

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento  
SAC – Solução Alternativa Coletiva  
SAI – Solução Alternativa Individual  
( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.