



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – FEVEREIRO/2015

Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
				Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAC	Ass. Com. Do 43	04/02/2015	419	-	2,88	-	-	0,25	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De L° Riqueza	04/02/2015	420	-	1,38	-	-	0,21	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. L° Iracema e Serafini	04/02/2015	421	-	0,59	-	-	0,38	Presença	Ausência
SAC	Hidromineral Piscina Clube	04/02/2015	422	-	0,50	-	-	0,20	Presença	Presença
SAI	*	04/02/2015	423	-	0,00	-	-	1,69	Presença	Presença
SAA	Casan - Riqueza	04/02/2015	424	-	0,76	0,70	-	0,37	Ausência	Ausência
SAA	Casan - Riqueza	18/02/2015	590	-	0,82	0,62	-	0,27	Ausência	Ausência
SAA	Casan - Cambucica	18/02/2015	591	-	2,16	0,21	-	0,29	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. de L° Pato Branco	18/02/2015	592	-	0,00	-	-	0,26	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. de Água da Cambucica	18/02/2015	593	-	2,67	-	-	0,23	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. de L° Consoladora	18/02/2015	594	-	0,70	-	-	0,18	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. da L° Miraguai	18/02/2015	595	-	0,89	-	-	0,31	Presença	Ausência

1 - máx. 15 Uh
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação
* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município.