



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – JUNHO/2015

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAC	Ass. Anta Gorda Alta	10/06/2015	2280	-	2,13	-	-	0,25	Presença	Ausência
SAC	Ass. L° Anta Gorda Alta	10/06/2015	2281	-	4,53	-	-	0,29	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De Água de Anta Gorda Baixa	10/06/2015	2282	-	8,61	-	-	0,35	Ausência	Ausência
SAI	*	10/06/2015	2283	-	0,10	-	-	1,22	Presença	Presença
SAI	*	10/06/2015	2284	-	0,05	-	-	1,69	Presença	Presença
SAA	Casan - Riqueza	10/06/2015	2285	-	0,80	0,40	-	0,21	Ausência	Ausência
SAI	*	24/06/2015	2540	-	0,10	-	-	2,56	Presença	Presença
SAI	*	24/06/2015	2541	-	0,10	-	-	2,05	Presença	Presença
SAA	Casan - Riqueza	24/06/2015	2542	-	0,82	1,17	-	0,29	Ausência	Ausência
SAA	Casan - Cambucica	24/06/2015	2543	-	2,35	1,09	-	0,19	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. De Consoladora	24/06/2015	2544	-	0,84	-	-	0,19	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. De Cambucica	24/06/2015	2545	-	2,81	-	-	0,15	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH
máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 -

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação
* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município.