



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – MARÇO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	09/03/2016	162906000013	-	0,70	0,83	-	0,87	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	09/03/2016	162906000014	-	2,34	1,09	-	1,10	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. Vila Nova	09/03/2016	162906000015	-	-	-	-	4,66	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De Jataí	09/03/2016	162906000016	-	-	-	-	4,91	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. Da L° Miraguai	09/03/2016	162906000017	-	-	-	-	0,82	Presença	Presença
SAA	CASAN – Riqueza	09/03/2016	162906000018	-	0,77	1,02	-	0,77	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. De L° Pato Branco	09/03/2016	162906000019	-	0,05	-	-	0,29	Presença	Presença
SAA	CASAN – Cambucica	09/03/2016	162906000020	-	2,34	1,12	-	0,42	Presença	Presença
SAA	CASAN - Riqueza	09/03/2016	162906000021	-	0,71	0,65	-	0,23	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	09/03/2016	162906000022	-	3,17	-	-	0,41	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Da L° Iracema e Serafini	09/03/2016	162906000023	-	0,51	-	-	0,°24	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. Da L° Riqueza	09/03/2016	162906000024	-	1,29	-	-	0,23	Presença	Presença

1 - máx. 15 Uh
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.