



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – JANEIRO/2017

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	11/01/2017	172906000001	-	-	0,83	-	1,62	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	11/01/2017	172906000002	-	2,44	1,48	-	0,40	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. Do 43	11/01/2017	172906000003	-	3,52	-	-	0,29	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. L° Iracema e Serafini	11/01/2017	172906000004	-	0,61	-	-	0,19	Presença	Ausência
SAI	*	11/01/2017	172906000006	-	-	-	-	1,15	Presença	Presença
SAA	CASAN – Riqueza	11/01/2017	172906000007	-	-	0,95	-	1,82	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento

SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual

(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.