



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – ABRIL/2017

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAC	Ass. Com. Da L° Riqueza	25/04/2017	172906000014	-	1,35	-	-	0,49	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. Do 43	25/04/2017	172906000015	-	2,83	-	-	0,20	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. L° Iracema e Serafini	25/04/2017	172906000016	-	-	-	-	0,14	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	26/04/2017	172906000017	-	-	1,45	-	0,47	Presença	Presença
SAA	CASAN – Cambucica	25/04/2017	172906000018	-	2,08	0,33	-	0,30	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	26/04/2017	172906000019	-	-	0,72	-	0,51	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento

SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual

( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.