



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA – NOVEMBRO/2021

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN - Riqueza	09/11/2021	212906000083	-	0,7	1,97	7,1	0,8	Ausência	Ausência
SAC	Ass. L° Anta Gorda Alta	09/11/2021	212906000084	-	4,5	-	8,9	0,3	Presença	Ausência
SAI	*	09/11/2021	212906000085	-	0,9	-	9,2	0,6	Presença	Presença
SAC	Ass. Com. da L° Riqueza	09/11/2021	212906000086	-	1,0	-	8,1	0,2	Presença	Ausência
SAA	CASAN - Riqueza	09/11/2021	212906000087	-	-	1,88	7,1	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	09/11/2021	212906000088	-	-	1,92	7,1	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN - Cambucica	09/11/2021	212906000089	-	1,9	1,29	8,0	0,3	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	09/11/2021	212906000090	-	-	1,47	8,0	0,5	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 Uh  
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento  
SAC – Solução Alternativa Coletiva  
SAI – Solução Alternativa Individual  
( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.