



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA MAIO/2023

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLUOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN – Riqueza	23/05/2023	232906000025	-	0,3	2,10	-	0,8	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	23/05/2023	232906000026	-	-	1,64	-	1,5	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. do Quarenta e Três	23/05/2023	232906000027	-	2,6	-	-	0,5	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. de Iracema e Serafini	23/05/2023	232906000028	-	0,5	0,52	-	1,1	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. da Linha Riqueza	23/05/2023	232906000029	-	1,0	-	-	0,6	Presença	Presença
SAA	CASAN – Riqueza	23/05/2023	232906000030	-	-	1,56	-	0,5	Presença	Presença
SAA	CASAN – Cambucica	23/05/2023	232906000031	-	0,6	1,64	-	0,6	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	23/05/2023	232906000032	-	-	1,70	-	1,5	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento

SAC – Solução Alternativa Coletiva

SAI – Solução Alternativa Individual

( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.