



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA MARÇO/2024

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLÚOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAC	Ass. Com. Da L° Conceição	25/03/2024	242906000019	-	0,2	-	9,6	1,4	Presença	Presença
SAI	*	25/03/2024	242906000020	-	-	-	7,6	3,2	Presença	Presença
SAI	*	25/03/2024	242906000021	-	-	-	8,6	3,4	Presença	Presença
SAC	Ass. L° Anta Gorda Alta	25/03/2024	242906000022	-	2,8	-	10,1	0,3	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. Do Lajeado Maragato	25/03/2024	242906000023	-	1,9	-	10,8	0,2	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	25/03/2024	242906000024	-	1,0	-	9,2	0,4	Presença	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	25/03/2024	242906000025	-	0,9	-	8,4	0,2	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	25/03/2024	242906000026	-	-	-	8,4	0,4	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.