



RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA OUTUBRO/2022

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLÚOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN – Riqueza	18/10/2022	222906000077	-	0,8	2,32	8,5	0,7	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	18/10/2022	222906000078	-	-	1,62	8,5	0,8	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	18/10/2022	222906000079	-	0,9	1,68	8,5	0,7	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	18/10/2022	222906000080	-	-	1,78	8,5	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	18/10/2022	222906000081	-	1,7	1,42	7,9	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	18/10/2022	222906000082	-	0,9	1,44	7,9	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	18/10/2022	222906000083	-	-	1,40	7,9	0,4	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	18/10/2022	222906000084	-	0,9	1,31	8,5	0,45	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 Uh
5 - máx. 5 UT

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

SAA – Sistema de Abastecimento
SAC – Solução Alternativa Coletiva
SAI – Solução Alternativa Individual
(-) Sem informação

* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.