



## RELATÓRIO MENSAL DAS ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA OUTUBRO/2024

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				PARÂMETROS FÍSICO - QUÍMICOS					PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	
Tipo de Abastecimento	Instituição ou Responsável	Data da Coleta	Número laudo	Cor (1)	FLÚOR (2)	Cloro Livre (3)	pH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>
SAA	CASAN – Riqueza	01/10/2024	242906000075	-	0,9	1,67	7,8	1,0	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	01/10/2024	242906000076	-	-	1,54	7,8	1,0	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	01/10/2024	242906000077	-	0,9	1,23	7,7	0,9	Ausência	Ausência
SAC	Ass. Com. de Iracema e Serafini	01/10/2024	242906000078	-	0,6	1,25	7,9	0,4	Presença	Ausência
SAC	Ass. Com. da L° Riqueza	01/10/2024	242906000079	-	1,2	0,86	8,4	0,5	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Riqueza	01/10/2024	242906000080	-	-	1,59	7,7	0,6	Ausência	Ausência
SAA	CASAN – Cambucica	01/10/2024	242906000081	-	1,0	2,20	8,1	0,8	Ausência	Ausência
SAC	CASAN – Cambucica	01/10/2024	242906000082	-	-	2,20	8,1	2,4	Ausência	Ausência

1 - máx. 15 UH

2 - mín. 0.7mg/l e máx. 1.0 mg/l

3 - mín. 0.2 mg/l na rede de distribuição

4 - entre 6.0 e 9.5 na rede de distribuição

5 - máx. 5 UT

SAA – Sistema de Abastecimento  
SAC – Solução Alternativa Coletiva  
SAI – Solução Alternativa Individual  
( - ) Sem informação

\* - Coleta realizada em fonte individual

Obs.: Todas as originais dos resultados estão disponíveis na Vigilância Sanitária deste município para consulta.